



CORSO PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE

Norma UNI 11744 «toni d'allarme»

pubblicata ad aprile 2019



VVF TONI DI ALLARME


Il tono di allarme allo stato attuale ha frequenza 970 ± 50 Hz con suono continuo





VVF TONI DI ALLARME

Il tono di preallarme è invece:



Con tono
800/970 Hz



VVF TONI DI ALLARME

Per le camere d'albergo rimarrà come unica indicazione quella di avere, come già indicato nel TR 11607, bassa frequenza.